



POZIOM PORÓWNAWCZY	90.00 m n.p.m.				
RZĘDNA TERENU ISTN.	112.43				
RZĘDNA DNA KANAŁU	111.21	111.38	112.60		
RZĘDNA DNA WYKOPU	111.01	111.18	111.40	112.60	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.22	1.22	1.20		
SPADKI, DŁUGOŚCI	2.5%				
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC Ø 160mm L=7,6m				
ODLEGŁOŚCI	0.00	7.00	7.60	0.60	
HEKTOMETRY	ob. 5 0			śc.bud P1	

Układ inwestycyjny i Projektowe Etżbieta Szymańska, 09-400 Płock, ul.Rembielńskiego 1/78

Uwaga:
Przewody układać na podsypce piaskowej grubości 20cm, obsypka piaskowa 30cm

Miejscowość : Lubików, gm.Sanniki				
Nazwa rysunku :		Usługi Inwestycyjne i Projektowe		
Profil podłużny kanalizacji z pomieszczenia w.c.		Elżbieta Szymańska 09-400 Płock ul.Rembielńskiego 1/78 tel. 502 530 334		
Temat :		Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami na dz.nr ew. 111/I.112 w m. Lubików, gm. Sanniki		Nr.r.y.s. 12
Branża :		Sanitarna		
Projektant :		Nazwisko i imię :	Podpis :	Skala 1:100/100
Asystent projektanta:		mgr inż. Dariuszewska nr upr. 111/89 w specjalistacyjno-inżynierskiej		
Sprawdził :		mgr inż. Almkowski nr upr. 28/98 w specjalistacyjnej		Data wykonania: 01.2017