



Sanniki , dnia 24 Kwiecień 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 001

Z wyników **okresowej kontroli** stanu technicznego instalacji kominowych w budynku położonym w **Sannikach ul. Warszawska 169** będącym własnością lub zarządzanym przez:

GMINA SANNIKI

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika zakładu mistrza kominiarskiego: **Krzysztof Kosiak**

BUDYNEK UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „URZĄD GMINY SANNIKI”

W związku z powyższym stwierdza się:

- Komin dymowy do remontu.
- Drzwiczki wyczystne do wymiany.
- Przewody kominowe w dniu sprawdzenia drożne, ciągi dobre, stan techniczny dobry.

Następny termin sprawdzenia: Luty 2018.....

Opinie sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z dnia 07.07.1994r.) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zgodnie z artykułem 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Opinie sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla właściciela-zarządcy budynku i 1 egz. opiniodawcy.

Potwierdzenie odbioru opinii

.....

Opiniodawca
KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
KRZYSZTOF KOSIAK
Nr Dypl. 714/(02)
tel. 608.129.349



Sanniki , dnia 24 Kwiecień 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 003

Z wyników **okresowej kontroli** stanu technicznego instalacji kominowych w budynku położonym w **Sannikach ul. Fabryczna 4** będącym własnością lub zarządzanym przez:

GMINA SANNIKI

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika zakładu mistrza kominiarskiego: **Krzysztof Kosiak**

SOCJALNY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

W związku z powyższym stwierdza się:

- Należy zamontować nasady kominowy typu "deflektor" od strony dachu nad przewodami kominowymi z WC w mieszkaniach nr:7,8,14 oraz nad przewodem kominowym z sypialni z mieszkania nr 7.W wyżej wymienionych mieszkaniach należy zamontować nawietrzniki okienne celem usprawnienia wentylacji .
- Przewody kominowe w dniu sprawdzenia drożne, ciągi dobre, stan techniczny dobry.

Następny termin sprawdzenia: Kwiecień 2018.....

Opinie sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z dnia 07.07.1994r.) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zgodnie z artykułem 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Opinie sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla właściciela-zarządcy budynku i 1 egz. opiniodawcy.

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
KRZYSZTOF KOSIAK
Nr Dypl. 714/(02)
tel. 608 129 349



Nowy Barcik , dnia 24 Kwiecień 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 009

Z wyników **okresowej kontroli** stanu technicznego instalacji kominowych w budynku położonym w **Nowy Barcik 47** będącym własnością lub zarządzanym przez:

GMINA SANNIKI

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika zakładu mistrza kominiarskiego: **Krzysztof Kosiak**

KOMUNALNY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY (BUDYNEK PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)

W związku z powyższym stwierdza się:

- Popękany(nieszczelny) filar przewodu dymowego należy wyremontować filar przewodu dymowego w pomieszczeniu kotłowni lub w zamontować wkład z blachy kwasoodpornej.
- Przewody kominowe w dniu sprawdzenia drożne, ciągi dobre, stan techniczny dobry.

Następny termin sprawdzenia: Kwiecień 2018.....

Opinie sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z dnia 07.07.1994r.) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zgodnie z artykułem 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Opinie sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla właściciela budynku i 1 egz. opiniodawcy.

Potwierdzenie odbioru opinii

(podpis odbiorcy)

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
KRZYSZTOF KOSIAK
Nr Dypl. 714/(02)
tel. 608 129 349

Opiniodawca

(Uprawniony Mistrz Kominiarski)



Brzezia , dnia 24 Kwiecień 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 011

Z wyników **okresowej kontroli** stanu technicznego instalacji kominowych w budynku położonym w **Brzezia 39 A** będącym własnością lub zarządzanym przez:

GMINA SANNIKI

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika zakładu mistrza kominiarskiego: **Krzysztof Kosiak**

KOMUNALNY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY (BUDYNEK PO DOMU NAUCZYCIELA)

W związku z powyższym stwierdza się:

- Komin do remontu.
- Przewody kominowe w dniu sprawdzenia drożne, ciągi dobre, stan techniczny dobry.

Następny termin sprawdzenia: Kwiecień 2018.....

Opinie sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z dnia 07.07.1994r.) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zgodnie z artykułem 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Opinie sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla właściciela-zarządcy budynku i 1 egz. opiniodawcy.

Potwierdzenie odbioru opinii

(podpis odbiorcy)

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
KRZYSZTOF KOSIAK
Nr Dypl. **Opiniodawca**
tel. 608 129 349

(Uprawniony Mistrz Kominiarski)



Brzezia , dnia 24 Kwiecień 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 012

Z wyników **okresowej kontroli** stanu technicznego instalacji kominowych w budynku położonym w **Brzezia 39 B** będącym własnością lub zarządzanym przez:

GMINA SANNIKI

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika zakładu mistrza kominiarskiego: **Krzysztof Kosiak**

SOCJALNY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY (BUDYNEK PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)

W związku z powyższym stwierdza się:

- Udrożnić przewód kominowy w lokalu nr-1.
- Należy ocieplić 15 przewodów kominowych wentylacyjnych od strony dachu.
- Popękany filar przewodu dymowego(nieszczelny)-należy zamontować wkład z blachy kwasoodpornej.
- Przewody kominowe w dniu sprawdzenia drożne, ciągi dobre, stan techniczny dobry.

Następny termin sprawdzenia: Kwiecień 2018.....

Opinie sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z dnia 07.07.1994r.) oraz wydane na jej

podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zgodnie z artykułem 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Opinie sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla właściciela-zarządcy budynku i 1 egz. Opiniodawcy.

Potwierdzenie odbioru opinii

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
KRZYSZTOF KOSIAK
Nr Dypl. 714/(02)
tel. 608 129 349

(podpis odbiorcy)

(Uprawniony Mistrz Kominiarski)