

**Wojewódzki Zarząd  
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie  
Oddział w Płocku  
Inspektorat w Gostyninie**

09-500 Gostynin, ul Ziejkowa 4a, tel.24 2353492 fax 24 2353492

---

IP/GO-4105-U/ 472 /12

Gostynin, dnia 20.09.2012 r.

**Biuro Rozwoju i Realizacji  
Projektów Budowlanych  
„HOL – BUD” sp. z o.o.  
Ul. Płocka 44 a  
09-500 Gostynin**

Dotyczy: uzgodnienia budowy drogi gminnej w miejscowości Brzezia gmina Sanniki.


Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku Inspektorat w Gostyninie w odpowiedzi na pisma nr 102/09/2012 z dnia 12 września 2012 r. informuje, że projektowana droga gminna przebiega przez tereny zmeliorowane siecią rurowymi drenarskich (orientacyjne miejsca usytuowania rurowych drenów wniesiono kolorem niebieskim na załączoną mapę w skali 1:1000 z podaniem średnic, oraz kierunku spływu zbieranej wody – zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu WZMiUW Inspektorat Gostynin). Projektowana trasa drogi koliduje również z rowami melioracyjnymi: R-N-2/1/1 w km 0+700, R-N-2/1/1/5 w km 0+180, R-N-2/1/1/6 w km 0+227.

W związku z powyższym uzgadniamy przejście projektowaną drogą przez urządzenia melioracyjne na następujących warunkach:

- istniejącą sieć drenarską należy przebudować na podstawie opracowanego i uzgodnionego z tutejszym Inspektorem projektu przebudowy urządzeń melioracyjnych. Zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U.2012.145) między innymi na przebudowę urządzeń melioracyjnych należy uzyskać pozwolenie wodno prawne we właściwym miejscowo Starostwie. Po wykonaniu przebudowy urządzeń melioracyjnych należy przesłać do Inspektoratu WZMiUW w Gostyninie mapy powykonawcze - celem uaktualnienia ewidencji urządzeń melioracyjnych,
- projektowane przepusty na rowach posadzić na istniejących rzędnych dna uwzględniając ich ewentualne zamulenie,
- na budowę przepustów, które są urządzeniami wodnymi zgodnie z ustawą Prawo wodne, należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne na podstawie opracowanego operatu wodno-prawnego. Operat przedłożyć do uzgodnienia w tutejszym Inspektoracie,
- roboty ziemne i budowlane prowadzić w sposób nie powodujący zmian hydraulicznych, jak również uniemożliwiający zanieczyszczenie koryt rowów,

W załączeniu :

- mapa do celów projektowych 1:1000

**KIEROWNIK INSPEKTORATU**  
w Gostyninie  
  
mgr inż. Andrzej Glinka