

Sanniki, 2012-11-08

B.7021.44.2012

**Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów
Budowlanych „HOL-BUD” sp. z o.o.**
ul. Płocka 44a, 09-500 Gostynin

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczące przebudowy wodociągu w Brzezi

Przebudowę istniejącego wodociągu wykonać z rur Ø160PE z PE100. Zezwala się na umieszczenie wodociągu w krawędzi rowu odwadniającego jezdnię. Istniejące przyłącza wodociągowe do działek sąsiadujących z drogą włączyć do projektowanej przebudowy wodociągu Ø 160PE. Istniejące przyłącze w40 do działki 119/1, przebudować umieszczając w pasie drogowym projektowanej drogi. Dopuszcza się także umieszczenie przebudowanego przyłącza w krawędzi rowu odwadniającego jezdnię.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Z up. Wójta Gminy Sanniki
Zastępca Wójta Gminy
[Podpis]
Agnieszka Lewandowska