


PROFIL ODWODNIENIA ULICY  
SKRZYŻOWANIE UL. WITOSA  
Z UL. POPRZECZNĄ



UWAGA:

1.Kanalizację deszczową wykonać z rur PP kl. SN8 łączonych kielichowo z uszczelką profilowaną.

2.Studnie projektowane wpustów ulicznych z kręgów betonowych Ø500.

3.Rzędne wierzchu wpustów dopasować do projektowanych rzędnych terenu.

4.Pod płyty nastudzienne wpustów ulicznych kl. C250 zastosować pierścienie odciążające.

5.Zastosować wpusty uliczne ryglowane na zawiasach mocowanych do obudowy wpustu.

6.Wszystkie elementy betonowe studni z betonu klasy minimum B45.

Przypadki kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z ist. uzbrojeniem zgłaszać projektantowi.

IB

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI  
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH  
HOL-BUD sp. z o.o.  
Gostyń, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ DRÓG GMINNYCH Z DROGĄ  
POWIATOWĄ - UL. WITOSA W SANNIKACH

Investor

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SANNIKI  
UL. WARSZAWSKA 169, 09-540 SANNIKI

Adres inwestycji

OBIEKT SANNIKI : UL. WITOSA, ZABIA, JAŚMINOWA, BANKOWA, POPRZECZNA,  
SKRAJNA, WSCHODNIA, ŻYTNA

Projektant

mgr inż. Piotr Łapiński  
upr.nr MAZ/0043/PWDS/12

Asystent projektanta

mgr inż. Anna Kowalkowska

Sprawdzający

mgr inż. RAFAŁ MARCINIAK  
upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15

Temat rysunku

PROFIL ODWODNIENIA ULICY - SKRZYŻOWANIE  
UL. WITOSA Z UL. POPRZECZNĄ

Skala

1 : 100

Data

06 2019

Numer

7