

Starostwo Powiatowe w Gostyninie
Wydział Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomości
09-500 Gostynin, ul. 3-Maja 43b
tel. 24 235 85-04

STAROSTA GOSTYNIŃSKI

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GK.6630.136.2019 z dn. 2019-09-23**

ODPIS

Przedmiot Narady Koordynacyjnej:

zmiana lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej i sieci telekomunikacyjnej /Protokół z Narady Koordynacyjnej Nr.GK.6630.30.2016 z dnia 15.03.2016 / oraz zmiana projektu światłowodu ITV Media - m.Sanniki ul.Zachodnia, Poprzeczna, Bankowa, Jaśminowa, Witosa

dla: **Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD**

adres : **09-500 GOSTYNIN Płocka 44a**

na zlecenie z dnia: **2019-09-03** znak:

Data wpływu zlecenia na Naradę Koordynacyjną: **2019-09-04 i po uzupełnieniu 2019-09-12**

Miejsce i sposób przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe w Gostyninie Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości, ul. 3-go Maja 43b 09-500 Gostynin


w/w dokumentacja była przedmiotem Narady Koordynacyjnej

na podstawie art. 28b Ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne / t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 725 ze zm.

UWAGI I ZALECENIA:

1. Zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyjnej /art.15 i 48 ust. z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zm. W przypadku zniszczenia pkt. osnowy geodezyjnej inwestor zobowiązany jest zlecić wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej.
2. W przypadku konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę właściwych służb.
3. Po zakończeniu budowy /przed zasypaniem/ zlecić inwentaryzację powykonawczą uprawnionej jednostce geodezyjnej.

4. Orange Polska Płock - e mail z załączeniem.....
5. Energa Operator SA - e mail z załączeniem.....
6. ITV Media Sp. z o.o. - e mail z załączeniem.....



Uczestnicy Narady Koordynacyjnej:

Lp.	Instytucja-wnioskodawca	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1	Przewodniczący	Dariusz Dobosz	Naczelnik	
2	Wydz. GKKiN	Monika Dziubała	Referent	
3	ZDR Gostynin	Artur Kyle	Z-ca kierownika	
4	Wydz. AB	Artur Stempniak	inspektor	
5	Urząd Miasta i Gminy Sanki Agota Urbanek		przedstawiciel	e mail bez urz.
6	Wojewódzki Urząd Geodezji i Kartografii	Monika Dziubała	przedstawiciel	e mail bez urz.
7	Orange Polska Płock	Marcel Kalamy	przedstawiciel	e mail z odpowiedziami
8	Energy Operator SA	Artur Kalamy	przedstawiciel	e mail z odpowiedziami
9	ITV Media Sp. z o.o.	Tomasz Bartala	przedstawiciel	e mail z odpowiedziami
10	Energy Operator Sp. z o.o.	Monika Dziubała	przedstawiciel	e mail bez urz.
11	Uol- Bud	Paweł Kalamy	wnioskodawca	e mail bez urz.
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Protokół z dnia 23.09.2019 r.

Za zgodność powyższego
odpisu z oryginałem świadczę

Gostynin, dnia 23.09.2019 r.
z up. Starosty

inż. Monika Dziubała
Referent w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty

mgr inż. Dariusz Dobosz
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomości
GEODETA POWIATOWY

STAROSTWO POWIATOWE
w GOSTYNINIE
ul. Dmowskiego 13
tel. (0-24) 235 79 81, fax 235 79 85

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:FW: Narada Koordynacyjna dn. 23.09.2019 m.Sanniki ul.Zachodnia, Poprzeczna,
Witosa, Bankowa, Jaśminowa GK.6630.136.2019

Data:Wed, 18 Sep 2019 09:29:34 +0000

Nadawca:Łakomy Marek - Hurt <Marek.Lakomy@orange.com>

Adresat:zud@gostynin.powiat.pl <zud@gostynin.powiat.pl>

Witam,
przesyłam opinie dla otrzymanego tematu z Narady Koordynacyjnej.

Sprawa: **GK.6630.136.2019**

Uwaga

Zachować warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

pozdrawiam



Marek Łakomy, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi
Tel.: +48 24 266 48 94, Kom.: **+48 501 125 363**
Orange Polska, 1 Maja 7, 09-402 Płock
www.orange.pl

Za zgodność powyższego
odpisu z oryginałem świadczę

Gostynin, dnia 23.09.2019

z up. Starosty

inż. *Monika Dziubala*
Referent w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomości

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:RE: Narada Koordynacyjna dn. 23.09.2019 m.Sanniki ul.Zachodnia, Poprzeczna,
Witosa, Bankowa, Jaśminowa GK.6630.136.2019

Data:Tue, 17 Sep 2019 11:50:32 +0000

Nadawca:Nowak Krzysztof <Krzysztof.Nowak@energa.pl>

Adresat:zud@gostynin.powiat.pl <zud@gostynin.powiat.pl>

Kopia:PR_Kutno <PR_kutno@energa.pl>

Dzień dobry,

W nawiązaniu do zgłoszenia, które wpłynęło do ENERGA-OPERATOR SA uzgadniam pozytywnie trasę projektu i jednocześnie ustalam warunki bezpiecznego wykonania prac przy urządzeniach

Elektroenergetycznych:

1. W miejscu skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzić ręcznie oraz zachować szczególną ostrożność oraz wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistej głębokości istniejącego kabla nN 0,4kV. Kolidujące miejsca oraz zbliżenia winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych. Zachować odległość pionową między kablami nN 0,4kV, a proj. siecią kanalizacyjną nie mniejszą niż wymagana normą N-SEP-E-004.
2. W zakresie prac występują zbliżenia i skrzyżowania z linią napowietrzną nN 0,4kV oraz SN 15kV. W przypadku pracy z użyciem sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 3m od przewodów linii nN 0,4kV lub 5m od przewodów linii SN 15kV, prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator SA Oddział w Płocku – Dział Zarządzania Eksploatacją w Kutnie. W tym zakresie prace przy zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującą na terenie działania Energa Operator SA.
3. Harmonogram niezbędnych wyłączeń linii energetycznych na czas prac, należy uzgadniać pisemnie z 30-dniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji, wysyłając zgłoszenie na adres pr_kutno@energa.pl .
4. Na istniejących kablach w miejscu skrzyżowania ułożyć przepusty ochronne z zastosowaniem rury osłonowej dwudzielnej o dł. min. 1,5m:
 - dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego oraz zabezpieczyć obie końcówki rury przed zamuleniem z zachowaniem folii (niebieska) ostrzegawczej,
5. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
 - 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
 - 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV.
6. W związku z tym, że nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewskazanych lub niezainwentaryzowanych na mapie urządzeń elektroenergetycznych (w tym obcych właścicieli sieci elektroenergetycznej), należy wykonać ręczne przekopy kontrolne w celu ustalenia lub wykluczenia posadowienia kabli elektroenergetycznych, a same prace prowadzić ze szczególną ostrożnością. Kable niezidentyfikowane należy traktować jako czynne.
7. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed

zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji.

8. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.

9. Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Energa-Operator SA Oddział w Płocku w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami zawiera informacje poufne, chronione w ENERGA-OPERATOR SA. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz skasowanie tej wiadomości.

Z poważaniem

Krzysztof Nowak

Specjalista ds. Dokumentacji Energetycznej

T +48 24-36 88 439

pr_kutno@energa.pl



ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
www.energa-operator.pl

ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904, Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Za zgodność powyższego
odpisu z oryginałem świadczę

Gostynin, dnia 23.09.2019

z up. Starosty

inż. Monika Dziubala
Referent w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomości

ITV Media Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 6, 99-400
Łowicz
Tel kom. 793291010

Łowicz dnia
19.09.2019

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Gostyninie
(Narada koordynacyjna)
ul. 3 Maja 43b
09-500 Gostynin

W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 17.09.2019 roku dotyczące uzgodnienia oraz wydania warunków technicznych na naradzie koordynacyjnej nr GK.6630.136.2019 w odniesieniu do zmiany lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sanniki ul. Zachodnia, Poprzeczna, Bankowa, Jaśminowa, Witosa . Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową Uzgadniam projekt na warunkach :

1. Proponowana zmiana lokalizacji projektu sieci światłowodowej w ulicach Poprzecznej i Zachodniej (nr uzgodnienia ITV Media GK.6630.46.2018) jest możliwa zgodnie z Państwa przesłaną propozycją.
2. Należy zastosować się do wytycznych wydanych dla firmy HOL-BUD Sp z o.o. z dnia 29.07.2019 dotyczącego wydania warunków technicznych w odniesieniu do rozbudowy dróg gminnych oraz kanalizacji deszczowej na terenie miejscowości Sanniki.
3. Uzgadniam przesunięcie kanalizacji kablowej pod warunkiem usunięcia kolidujących drzew z przeprojektowanymi fragmentami sieci .
4. W odniesieniu do planów budowy Państwa infrastruktury na pozostałych ulicach: Żabia, Jaśminowa, Bankowa, Poprzeczna, Żytia, Wschodnia, Skrajna z ul. Witosa uzganiamy projekt przesłany z następującymi uwagami:
 - a.) Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić do firmy ITV Media Sp z o.o. o nadzór nad prowadzonymi pracami oraz dokonywanie odbiorów wszelkich kolizji i zbliżeń.
 - b.) Wszystkie roboty wykonywane w pobliżu istniejącej infrastruktury należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela kanalizacji.
 - c.) Kolizje z infrastrukturą ITV Media należy zabezpieczyć dodatkową rurą grubościenną osłonową
 - d.) Ewentualne zmiany usytuowania w terenie infrastruktury ITV Media należy indywidualnie każdorazowo ustalić z właścicielem kanalizacji kablowej .
 - e.) Za uszkodzenia i naprawy infrastruktury ITV Media obciążony zostanie wykonawca.

ITV Media Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Tomasz Bałjak

Za zgodność powyższego
odpisu z oryginałem świadczę

Gostynin, dnia 23.09.2019

z up. Starosty

inż. Monika Dziubała
Referent w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomości

