



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 100.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	112.42	proj.odstojnik popłuczyn			
RZĘDNA DNA KANAŁU	111.15	111.08	112.42	proj.studznia żelbetowa 1000mm	
RZĘDNA DNA WYKOPU	110.95	110.88			
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.27	1.34			1.40
SPADKI, DŁUGOŚCI	2% 6.70m				
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC – U Ø 250mm L=6.70m				
ODLEGŁOŚCI	0.00	3.70	3.00	6.70	
HEKTOMETRY	odst.	Sp1	Spist.		

Układ inwestycyjny i Projektowa Elżbieta Szymańska, 09-400 Płock, ul.Rembieleńskiego 1/78

Uwaga:
Przewody układać na podsypce płaskowej grubości 20cm, obsypka płaskowa 30cm

Miejscowość : Lubików, gm.Sanniki				
Nazwa rysunku : Profil podłużny wód popłucznych do odstojnika popłuczyn do Siśtn		Usługi Inwestycyjne i Projektowe Elżbieta Szymańska 09-400 Płock ul.Rembieleńskiego 1/78 tel. 502 530 334		
Temat : Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezależną infrastrukturą i urządzeniami na dz.nr ew. 111/1, 112 w m. Lubików, gm. Sanniki		Nr. rys. 10		
Branża : Sanitarna				
Projektant : mgr inż. Dariuszewska nr upr. 111/89 w specjalności inżynierskiej	Nazwisko i imię :	Podpis :	Skala 1:250/100	
Asystent projektanta:	tech. Eszynańska		Data wykonania: 01.2017	
Sprawdził :	mgr inż. Almakowski nr upr. 28/98 w specjalności inżynierskiej			