



drut StZn 8mm zwody poziome

Uziom otokowy. Bednarka StCu 30/4mm
rura oslonowa atestowana gruboscienna

drut StZn 8mm odprowadzenia przewodu na dach

puszku-zaciskowa kontrolno pomiarowa

A1 Bednarka StCu 30/4mm do rozdzielni elektrycznych,
potęczeń wyrównawczych

A2 Bednarka StCu 30/4mm do puszek kontrolno
pomiarowej

A3 Bednarka StCu 30/4mm do skrzynki przyłączeniowej
ogrzętu SP-A

Miejscowość: Lubików				Nazwa rysunku: Instalacje uzemiające, instalacja odgromowa Budynek SW		Usługi Instalacyjne i Projektowe 09-400 Pock ul Rembińskiego 1/78 tel.502 530 334	
Temat:	Rozbudowa i przebudowa SUIV wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami zlokalizowanej na dz. nr ew. 11/1/1, 112 w Lubików, gm. Samarki					Skala: 1:50	
	Branża :						
Projektant :	Nazwisko i Imię		Elektryczna		Podpis	Data wykonania 01.2017	
	mgr inż. Tomasz Mielich nr.dop. WKP0257/PWC/EO6						
Sprawdził :	mgr inż. Eugeniusz Kościel nr.dop. 108077/Pw				Nr.rys. E4		
Asystent projektanta	mgr inż. Błażej Makowski						