

Sanniki, dn. 26.07.2017r.

DG.271.4.2017

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami zlokalizowanej na działkach nr ewid. 111/1, 112 w miejscowości Lubików gmina Sanniki”

Zamawiający: Gmina Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164ze zm.) w związku z zapytaniem wykonawcy z dnia 25.07.2017r., zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie przetargowe:

1. Czy z zakres zadania wchodzi dostawa agregatu prądotwórczego przewoźnego – Caterpillar C15 S = 450 kVA. W przedmiarze brak pozycji a dokumentacji projektowa przewiduje dostawę w/w agregatu ? Jeśli tak, czy rzeczywiście jest aż tak potężny ?
2. Czy z zakres zadania wchodzi dostawa baterii kondensatorów- czy rzeczywiście 15 kVar- str 12 i brak w przedmiarze
3. Zwracam się o uściślenie parametrów grzejników ceramicznych – w dokumentacji elektrycznej nie ma szczegółowej specyfikacji- czy to są jakies specjalne grzejniki wysokiej jakości czy przyjąć zwykłe konwektorowe?

Odpowiedź:

Odp.1

W zakres zadania nie wchodzi dostawa agregatu prądotwórczego.

Odp 2. Należy przewidzieć baterię kondensatorów w wycenie. Dobór został dokonany z przeprowadzonych obliczeń. Zaleca się aby ostateczny dobór kompensacji mocy biernej wykonać po uruchomieniu obiektu dokonując pomiarów rzeczywistej mocy biernej obiektu.

Odp. 3 Dopuszcza się zastosowanie grzejników konwektorowych

Z up. Wójta Gminy Sanniki
Sekretarz Gminy Sanniki
mgr inż. Piotr Skonieczny.....
(kierownik zamawiającego)